

## 安全、安心環境づくりへのチェック項目

1/2

平成27年4月 保育園士 井田

### 避難訓練

- ・定例実施にて対応

### 遊具安全基準確認

- ・安全点検項目による定期点検実施にて対応
- ・ボルト、ナット、ゆるみ、ささくれ、摩耗度 etc

### 不審者対応

- ・さすまた等防犯対応策が共通認識されているか？（設置場所：さすまた、スプレー、消火器 etc）

### 備品落下・転倒防止・怪我防止・防災

- ・時 計 : 上下震動による落下防止対策がなされているか？
- ・消火器 : 定位置に設置されているか？（表示が見えるか？ 見えやすい所）  
: 掛け金具がしっかり固定されているか？  
: 園児によるいたずらに影響されないか？（落下防止策）
- ・掛け物 : 掲示板・看板・表示板等が落下しないか？、取り付けがしっかり固定されているか？
- ・家 具 : 本体に転倒防止策が施されているか？  
: 鋭角部で園児が事故に遭うことがないか？  
: 扉の隙間で指を挟むことがないか？  
: 机上・棚上・棚内部の物品が振動により落下しないか？（花瓶、本、教材、ラジカセ、TV、鉢、など、落下すると危険が伴うもの）  
: ピアノなど重量物の転倒防止策が完全になされているか？
- ・階 段 : 滑り止めが浮いていないか？ : 寒暖の差による結露がないか？  
: 幼児用手摺りが取り付けられているか・ささくれがないか・end 処理が安全か？
- ・出入口 : 園児の出入りがフリーの状態になることがないか？（二重ロック）  
: 押し開きの場合外側が確認できるか？（内側に安全確認表示があるか）  
: 段差に問題がないか？
- ・窓周り : 解放窓に虫対策、網戸があるか？
- ・ガラス部 : 遊具（ブロック・ボールなど）が接触しても破損しない環境か？  
: ヒビが入っていないか？  
: ガasket、シーリング部に隙間がないか？（ガラスのガタツキがないか）  
: ガラスであることがはっきり確認できるか？
- ・柵 : 横格子で園児が足がかり状況になっていないか？  
: 縦格子の隙間が 90mm 以下・高さが 70～80cm 以上であるか？  
: ストープガードが安全基準に沿って設置されているか？（周囲・上部）
- ・床 : ささくれ・突起物・歪み・常に結露などによる水分がないか？
- ・壁、天井 : 雨漏り・水浸透によるカビなどが発生していないか？
- ・園 庭 : 極端な歪み・石など危険箇所がないか？
- ・砂 場 : 定期的な消毒がされているか？  
: 猫の糞対策が施されているか？（ネット張りなど）
- ・側 溝 : 園舎周りの側溝に落葉・砂などが累積していないか？

- ・用水路 : 防護柵に不備がないか？
- ・屋 上 : 排水口に落ち葉・塵などによる詰まりがないか、表面亀裂がないか？
- ・薬 剤 : 消毒液・原液洗剤などは園児が触れない場所に正しく保管され、換気がされているか？
- ・本など : 落下防止対策がなされているか？
- ・引火物 : 指定の容器・指定の場所、安全な場所等法令に従った保管・表示がされているか？  
: 消火器が近くに設置されているか？
- ・暖冷房機器 : 設置環境が安全か？（ガード・コード・周囲への距離など）  
: シーズン初め、職員全員に取扱上の注意喚起がなされているか？
- ・空気清浄機 : 転倒防止、電源コードが邪魔にならない処理をしているか？  
: 機器内部への異物混入防止策がなされているか？  
: 水の入替・清掃など正しく使用されているか？
- ・非難口 : 扉の前後に障害物がなく安全な環境にあるか？  
: 避難するに十分な巾・高さが確保されているか？
- ・避難通路 : 通路及び避難階段が機能しているか？
- ・非常口表示 : 球切れしていないか・見やすい環境にあるか・周囲に障害物がないか？
- ・非常口 : 引戸・ドアがスムーズに可動するか？  
: ロック解除の鍵は定期的に点検しているか？（内・外部共に）  
: 周囲に障害物がなく安全な環境にあるか？
- ・フェンス : 園児の出入りが出来ない環境か？
- ・おもちゃ : ささくれ・ひび割れ・塗装剥がれ・ビスなど突起物がないか？
- ・コンセント : 園児のいたずらが容易でないか？  
: 物品などに隠れ埃が溜まっていないか？
- ・電源コード : 給食室など水回り部の床に触れて使用していないか？（防水性）  
: タコ足配線などになっていないか？  
: コードが邪魔な環境にないか？  
: コードが束ね加熱してないか？
- ・その他 : ロープなど遊び道具が危険な状態にないか？  
: 調理室（厨房）のガス器具の空気調整が正常か？  
赤い炎状態（不完全燃焼）（正常は青い炎）  
: ガスコンロ、ガス給湯器設置部に換気扇があるか？  
: 見切縁等角が、ささくれ等危険状態にないか？  
: 蜂ジェット等はわかりやすく、安全な場所に設置されているか？  
: トイレの給水タンクの固定が安全か？ 排水が詰っていないか？  
: 園舎敷地内に雑草が伸びていないか？  
: 降雪時屋根に雪庇がないか？ 道路面が凍結していないか？ etc